



ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 2

στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Δημόσια Διαβούλευση 25 Ιουνίου 2015 – 25 Ιουλίου 2015

Τίτλος	Πρόταση Τροποποιήσεων Αρ. 2 στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής – Διαβούλευση 25/06/2015 – 25/07/2015
Περιγραφή	Πρόταση Τροποποιήσεων στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, κεφάλαιο T2, Δ1
Ιδιοκτήτης	Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
Έναρξη περιόδου Διαβούλευσης	25 Ιουνίου 2015
Τέλος περιόδου Διαβούλευσης	25 Ιουλίου 2015

A/A	1
Κανόνας	T2.4.4
Υφιστάμενο Κείμενο	<p>Γενικά, για τη σύνδεση των Παραγωγών, εφαρμόζονται οι ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια, τα οποία όμως δεν περιορίζουν το ΔΣΜΚ ή το ΔΣΔ να συνδέσουν οποιοδήποτε Παραγωγό με βάση δικαιολογημένα τεχνικά, οικονομικά ή άλλα κριτήρια που κρίνονται απαραίτητα για κάθε περίπτωση:</p> <p>(α) Παραγωγοί με συνολική αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μικρότερη από 100 kW συνδέονται κατά κανόνα στη στάθμη Χαμηλής Τάσης.</p> <p>...</p> <p>(η) Ανεξάρτητα από τη διασύνδεση, στις περιπτώσεις που η αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη από 8 MW οι αιτήσεις των Παραγωγών πρέπει να απευθύνονται στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.</p> <p>Το T2.4.4 συμπεριλαμβάνεται και στους Κανόνες Διανομής στο Δ1.5.1.3.</p>
Προτεινόμενο Κείμενο	<p>Γενικά, για τη σύνδεση των Παραγωγών, εφαρμόζονται οι ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια, τα οποία όμως δεν περιορίζουν το ΔΣΜΚ ή το ΔΣΔ να συνδέσουν οποιοδήποτε Παραγωγό με βάση δικαιολογημένα τεχνικά, οικονομικά ή άλλα κριτήρια που κρίνονται απαραίτητα για κάθε περίπτωση:</p> <p>(α) Παραγωγοί με συνολική αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μικρότερη από 100 kW συνδέονται κατά κανόνα στη στάθμη Χαμηλής Τάσης.</p> <p>...</p> <p>(θ) Για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος ως αποτέλεσμα της διασποράς της παραγωγής, καθορίζεται ότι στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής δύνανται να συνδέονται Αιολικά Πάρκα και Φωτοβολταϊκά Πάρκα με αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα ίση ή μικρότερη από 10 MW.</p> <p>Το T2.4.4 συμπεριλαμβάνεται και στους Κανόνες Διανομής στο Δ1.5.1.3.</p>
Σχόλια/ Παρατηρήσεις	

A/A	2
Κανόνας	Δ1.5.1.3
Υφιστάμενο Κείμενο	<p>Γενικά, για τη σύνδεση των Παραγωγών, εφαρμόζονται οι ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια, τα οποία όμως δεν περιορίζουν το ΔΣΜΚ ή το ΔΣΔ να συνδέσουν οποιοδήποτε Παραγωγό με βάση δικαιολογημένα τεχνικά, οικονομικά ή άλλα κριτήρια που κρίνονται απαραίτητα για κάθε περίπτωση:</p> <p>(α) Παραγωγοί με συνολική αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μικρότερη από 100 kW συνδέονται κατά κανόνα στη στάθμη Χαμηλής Τάσης.</p> <p>...</p>

	<p>(η) Ανεξάρτητα από τη διασύνδεση, στις περιπτώσεις που η αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη από 8 MW οι αιτήσεις των Παραγωγών πρέπει να απευθύνονται στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.</p> <p>Το T2.4.4 συμπεριλαμβάνεται και στους Κανόνες Διανομής στο Δ1.5.1.3.</p>
<p>Προτεινόμενο Κείμενο</p>	<p>Γενικά, για τη σύνδεση των Παραγωγών, εφαρμόζονται οι ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια, τα οποία όμως δεν περιορίζουν το ΔΣΜΚ ή το ΔΣΔ να συνδέσουν οποιοδήποτε Παραγωγό με βάση δικαιολογημένα τεχνικά, οικονομικά ή άλλα κριτήρια που κρίνονται απαραίτητα για κάθε περίπτωση:</p> <p>(α) Παραγωγοί με συνολική αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μικρότερη από 100 kW συνδέονται κατά κανόνα στη στάθμη Χαμηλής Τάσης.</p> <p>...</p> <p>(θ) Για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος ως αποτέλεσμα της διασποράς της παραγωγής, καθορίζεται ότι στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής δύνανται να συνδέονται Αιολικά Πάρκα και Φωτοβολταϊκά Πάρκα με αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα ίση ή μικρότερη από 10 MW.</p>
<p>Σχόλια/ Παρατηρήσεις</p>	